



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)
пр.Шахтеров,28, г. Прокопьевск, 653000
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101
E-Mail: ogpn9@mail.ru., ogpn9doz@mail.ru

г. Прокопьевск

" 22 " июля 2019 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 79

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Яворского, 5 а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 79 от "25" июня 2019 года, Прокопьева Алексея Семеновича, главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору и Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 54"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 "	июля	20 19	г. с	11	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	4 ⁰⁰
" 22 "	июля	20 19	г. с	09	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ⁰⁰

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 6 часов 00 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 653000 г. Прокопьевск, пр.Шахтеров,28, тел. /факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

МБОУ "ШКОЛА № 54"

по эл. почте 28.06.2019 г. в 13 час 29 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: Ксензенко Светлана Владимировна, государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: ИО. директора Яркий Илхом Хамитович, зам. директора по АХР Кузьмин Елена Валерьевна

В ходе проведения проверки:

1) выявлены нарушения обязательных требований (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п\п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо(а), допустившее (ие) нарушения
1.	Не обеспечен перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с ручного на автоматический пуск.	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	МБОУ "ШКОЛА № 54"
2.	Не выполнено эвакуационное освещение путей эвакуации, включаемое автоматически при отключении рабочего освещения	ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 7.78 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 4.3 СП 31-110-20003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	МБОУ "ШКОЛА № 54"
3.	Не обеспечено отсутствие на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах) различных материалов, изделий, оборудования и других предметов (холл 1 этажа, выход из тренажерного зала)	пункт 33, подпункт б п. 36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» ст. 53. ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБОУ "ШКОЛА № 54"
4.	Применены отделочные материалы для стен в помещении тренажерного зала не в соответствие с установленными требованиями	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.58 ч.1 ст. 134,ч.6, таблица 28.	МБОУ "ШКОЛА № 54"
5.	Применены отделочные материалы для стен в помещении актового зала с неизвестными показателями класса пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134,ч.6, таблица 29.	МБОУ "ШКОЛА № 54"
6.	Применены отделочные материалы для стен в помещении обеденного зала с неизвестными показателями класса пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134,ч.6, таблица 29.	МБОУ "ШКОЛА № 54"
7.	Применены отделочные материалы для стен в помещении спортивного зала с неизвестными показателями класса пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134,ч.6, таблица 29.	МБОУ "ШКОЛА № 54"

8.	Не приведены в соответствие с установленными требованиями эвакуационные выходы из здания школы (выход из тренажерного зала, выход из спортивного зала)	ч.1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях	МБОУ "ШКОЛА № 54"
9.	Не приведена в соответствие с установленными требованиями высота ограждения крылец эвакуационных выходов при подъеме на три и более ступеньки (крыльцо: запасного левого выхода, запасного правого выхода, выход из столовой)	ч.1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	МБОУ "ШКОЛА № 54"

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 79/1/22 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 22.07.2019 г. протокол об административном правонарушении № 29 от 22.07.2019 г. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ИО. директора Яркий Илхом Хамитович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 22 " июля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

