



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)

пр.Шахтеров,28, г. Прокопьевск, 653000
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101
E-Mail: ogpn9@mail.ru.. ogpn9doz@mail.ru

Предписание № 79/1/22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 54"**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору № 79 от "25" июня 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 11 час 00 мин до 15 час 00 мин 09.07.2019 г. с 09 час 00 мин до 11 час 00 мин 22.07.2019 г.

проведена проверка Ксензенко Светланой Владимировной - государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору совместно с и. о. директора Яркиевым Илхомом Хамитовичем, зам. директора по АХР Кузьминой Елена Валерьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзацпункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с ручного на автоматический пуск.	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	18.05.2020	
2.	Выполнить эвакуационное освещение путей эвакуации, включаемое автоматически при отключении	ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП	18.05.2020	

	рабочего освещения	1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.7.78 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 4.3 СП 31-110-20003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»		
3.	Обеспечить отсутствие на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах) различных материалов, изделий, оборудования и других предметов (холл 1 этажа, выход из тренажерного зала)	пункт 33, подпункт б п. 36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» ст. 53 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	18.05.2020	
4.	Привести в соответствие с установленными требованиями отделочный материал стен в помещении тренажерного зала	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.58 ч.1 ст. 134,ч.6, таблица 28.	18.05.2020	
5.	Привести в соответствие с установленными требованиями отделочный материал стен в помещении актового зала	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134,ч.6, таблица 29.	18.05.2020	
6.	Привести в соответствие с установленными требованиями отделочный материал стен в помещении обеденного зала	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134,ч.6, таблица 29.	18.05.2020	
7.	Привести в соответствие с установленными требованиями отделочный материал стен в помещении спортивного зала	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134,ч.6, таблица 29.	18.05.2020	
8.	Привести в соответствие с установленными требованиями высоту ограждения крылец эвакуационных выходов при подъеме на три и более ступеньки (крыльцо: запасного левого выхода, запасного правого выхода, выход из столовой)	ч.1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	18.05.2020	
9.	Привести в соответствие с установленными требованиями эвакуационные выходы из здания школы (выход из тренажерного зала, выход из спортивного зала)	ч.1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях	18.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР г. Прокопьевска,
г. Киселёвска и Прокопьевского района
Ксензенко Светлана Владимировна

" 22 " июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
" 22 " июля 2019 г.



